

Bod programu č. 4	Výhrady ke stavbě autobusové zastávky Požární zbrojnice Osadní výbor žádá Město Nový Jičín, aby nepřebíralo, případně nezkolaudovalo stavbu výše uvedené zastávky, a to z těchto důvodů: <ul style="list-style-type: none"> - Sloup veřejného osvětlení je umístěn uprostřed chodníkového tělesa a pravděpodobně nejsou dodrženy minimální průchozí profily. - Násypem podél palisády je zatarasen vchod do budovy požární zbrojnice. <p> Pro: 7 členů Proti: 0 členů Zdrželo se: 0 členů </p>		
Přílohy:	---		
Zapsal:	Ing. Petr Nehasil	Podpis předsedy OV:	